




MASAS APROXIMADAS	
PARTE ACTIVA :	190 kg
CUBA Y ACESSORIOS :	105 kg
ACEITE : 120 l	105 kg
TOTAL :	400 kg



TOLERANCIAS, CUANDO NO INDICADAS EN LAS DIMENSIONES, SERÁN:			
HASTA		1000	± 15
1001	A	2000	± 25
2001	A	3000	± 40
3001	A	4000	± 60
SOBRE		4000	± 80



12	01	VÁLVULA PARA ALIVIO DE SOBREPRESIÓN DEL TRANSFORMADOR									
11	03	SUPOORTE APARTARRAYO									
10	01	ACCIONAMIENTO DEL CONMUTADOR									
9	01	APOYO PARA FIJACIÓN AL POSTE									
8	01	BASE DE APOYO									
7	04	GANCHOS DE IZAJE DEL TRANSFORMADOR									
6	01	CONECTOR DE PUESTA A TIERRA PARA CABOS DE 10 HASTA 70 mm2									
5	01	DISPOSITIVO DE LLENADO									
4	20	RADIADOR FIJO									
3	01	PLACA DE CARACTERÍSTICAS									
2	04	AISLADOR BAJA TENSIÓN 1,2kv/160A									
1	03	AISLADOR ALTA TENSIÓN 24,2kv/160A									

Pos. Pos.	Quantidade Quantity	Material Material	Denominação Designation		Documento Document	Dimensão Dimension		Massa (Kg) Mass							
PESO BRUTO / GROSS WEIGHT		0,0000 kg		PESO LIQUIDO / NET WEIGHT		0,0000 kg		ESC / SCALE		1:11.6					
500001258487		-		EMISSÃO INICIAL		MARCOSPS		JARDELS		11.01.2017 00					
ECM ECM		LOC LOC		RESUMO MODIFICAÇÃO SUMMARY OF MODIFICATIONS		EXECUTADO EXECUTED		VERIFICADO CHECKED		LIBERADO RELEASED		DATA DATE		VER VER	
EXEC. /EXECUTED		MARCOSPS		 TRANSFORMADOR O 63kVA 22,9CST/0,4kv		10004689263				000 00					
VERIF. /CHECKED															
LIBER. /RELEASED		JARDELS													
DATA LB /REL DT		11.01.2017		WTD		BLUMENAU		TÉCNICO		FOLHA /SHEET		1 / 1			